

25.567.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.567.1105 (360-105)

Tanımı DN 40, İki yollu, dışli bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22701.98	521.11	260.56
2025-Kasım	21653.56	516.64	258.32
2025-Ekim	21065.25	503.81	251.91
2025-Eylül	21073.06	488.01	244.01
2025-Ocak	17996.88	421.88	210.94
2024	14957.25	319.75	159.88
2023-2	11276.34	193.75	96.88
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	10144.63	118.38	59.19
2022-3	7245.71	76.38	38.19
2022-2	7228.09	58.75	29.38
2022-1	4403.80	58.75	29.38
2021	3230.00	49.00	24.50
2020	2480.00	40.10	20.05
2019	2100.00	34.10	17.05
2018	1750.00	26.90	13.45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.567.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya sođutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç deđişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneđe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiđine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bađımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil deđildir)

25.567.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.1105		DN 40 / İki yönlü, dışı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.