

25.567.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.567.1201 (360-202)

Tanımı DN 65, İki yönlü, flanşlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	46441.06	722.61	361.31
2025-Kasım	44283.14	716.41	358.21
2025-Ekim	43079.15	698.61	349.31
2025-Eylül	43105.94	676.71	338.36
2025-Ocak	36810.00	585.00	292.50
2024	31943.50	443.50	221.75
2023-2	28002.50	268.75	134.38
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	25376.25	163.75	81.88
2022-3	14548.81	105.63	52.82
2022-2	14524.44	81.25	40.63
2022-1	8834.70	81.25	40.63
2021	10410.00	62.50	31.25
2020	8010.00	51.00	25.50
2019	6560.00	43.10	21.55
2018	4820.00	34.00	17.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.567.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya sođutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç deđişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneđe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiđine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bađımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil deđildir)

25.567.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.1201		DN 65 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.