

## 25.567.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.567.1205 (360-206)

**Tanımı** DN 150, İki yönlü, flanşlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Otomatik Kontrol Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 221055.91    | 1771.43       | 885.72          |
| 2025-Kasım  | 210720.14    | 1756.23       | 878.12          |
| 2025-Ekim   | 204987.05    | 1712.58       | 856.29          |
| 2025-Eylül  | 205166.89    | 1658.90       | 829.45          |
| 2025-Ocak   | 175184.06    | 1434.06       | 717.03          |
| 2024        | 152087.50    | 1087.50       | 543.75          |
| 2023-2      | 114976.45    | 659.06        | 329.53          |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 93137.63     | 400.13        | 200.07          |
| 2022-3      | 74912.13     | 258.04        | 129.02          |
| 2022-2      | 74852.59     | 198.50        | 99.25           |
| 2022-1      | 45443.40     | 198.50        | 99.25           |
| 2021        | 28570.00     | 91.50         | 45.75           |
| 2020        | 21980.00     | 75.00         | 37.50           |
| 2019        | 19110.00     | 63.50         | 31.75           |
| 2018        | 15040.00     | 50.00         | 25.00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.567.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya sođutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç deđişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneđe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiđine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil deđildir)

## 25.567.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |          |
| 20.567.1205 |                 | DN 150 / İki yönlü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici) | Ad     | 1.000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0.250000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası  | Saat   | 2.500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı   | Saat   | 2.600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.