

## 25.567.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.567.2102 (370-102)

**Tanımı** 20 Ø mm, Dönüş Hattına monte edilecek, PN 16, Gövde ve Kontrol Ünitesi, Vidalı, Bronz  
Gövde, Fark Basınç Ayar Aralığı: 0,05 - 1,5 Bar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Otomatik Kontrol Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5819.76	361.31	180.66
2025-Kasım	5559.76	358.21	179.11
2025-Ekim	5409.24	349.31	174.66
2025-Eylül	5404.10	338.36	169.18
2025-Ocak	4617.50	292.50	146.25
2024	3981.75	221.75	110.88
2023-2	2841.63	134.38	67.19
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2015.63	81.88	40.94
2022-3	1370.30	52.81	26.41
2022-2	1358.11	40.63	20.32
2022-1	839.10	40.63	20.32
2021	484.00	40.40	20.20
2020	374.00	33.10	16.55
2019	369.00	28.10	14.05
2018	363.00	22.20	11.10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.567.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren onaylı projesine uygun olarak seçilecek, oturmali tip (glob), pik döküm (GG 25), sfero söküm (GGG 40.3), çelik döküm (GS-C 25), bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik siti (oturma bileziđi) ve mili, EPDM diyaframli, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç kontrol vanasının, gidiş-dönüş vanaları ve kapiler boru seti ile işyerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralığı: Proje değerlerinden alınacaktır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.567.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.2102		20ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.