

## 25.567.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.567.2104 (370-104)

**Tanımı** 32 Ø mm, Dönüş Hattına monte edilecek, PN 16, Gövde ve Kontrol Ünitesi, Vidalı, Bronz  
Gövde, Fark Basınç Ayar Aralığı: 0,05 - 1,5 Bar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Otomatik Kontrol Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13110.93	453.95	226.98
2025-Kasım	12511.34	450.06	225.03
2025-Ekim	12171.76	438.88	219.44
2025-Eylül	12171.48	425.11	212.56
2025-Ocak	10396.25	367.50	183.75
2024	8998.50	278.50	139.25
2023-2	5649.75	168.75	84.38
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	4018.25	103.25	51.63
2022-3	2313.14	66.63	33.32
2022-2	2297.76	51.25	25.63
2022-1	1412.78	51.25	25.63
2021	802.00	45.60	22.80
2020	619.00	37.30	18.65
2019	575.00	31.70	15.85
2018	568.00	25.00	12.50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.567.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren onaylı projesine uygun olarak seçilecek, oturmali tip (glob), pik döküm (GG 25), sfero söküm (GGG 40.3), çelik döküm (GS-C 25), bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik siti (oturma bileziđi) ve mili, EPDM diyaframli, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç kontrol vanasının, gidiş-dönüş vanaları ve kapiler boru seti ile işyerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralığı: Proje değerlerinden alınacaktır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.567.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.2104		32 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.