25.725.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.725.3202**
Tanımı	Halatlı Sismik Askılama - Kopma mukavemeti en az 300 kgf olan halat seti Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı st
Birimi	Takım
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.725.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Halatlı Sismik Askılama: (Ölçü: Tk.)
Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, braket, yüzük) enlemesine ve boylamasına halatlı sismik askılamanın iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.725.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.725.3202		Kopma mukavemeti en az 300 kgf olan halat seti (Halatlı Sismik Askılama) (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.