

35.410.2020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.410.2020 (833-500)
Tanımı	Adresli optik duman dedektörü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1934,96	399,54	199,77
2025-Kasım	1868,44	396,10	198,05
2025-Ekim	1848,74	386,26	193,13
2025-Eylül	1782,89	374,15	187,08
2025-Ocak	1523,34	323,44	161,72
2024	1150,00	227,00	113,50
2023-2	694,00	119,00	59,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	520,00	74,00	37,00
2022-3	435,00	47,60	23,80
2022-2	423,14	36,60	18,30
2022-1	344,00	36,60	18,30
2021	267,00	36,60	18,30
2020	222,00	30,00	15,00
2019	217,00	25,50	12,75
2018	173,00	20,20	10,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mikroişlemci kontrollü dedektör ışıık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. Paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olmalıdır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak yapılabilmelidir. Dedektör TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.2020		Adresli optik duman dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.