

44.100.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 44.100.1351 (006.100)

Tanımı BUZ TANKI (Ölçü: Adet) Günde 2,5-3 ton buz istihsaline kifayetli,

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	3595,00	661,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2013	2073,08	380,06	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	2406,00	442,00	0,00
2014	2276,24	417,30	0,00
2017	2949,00	542,00	0,00
2016	2587,00	476,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	3303,00	607,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	4305,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00

44.100.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

BUZ TANKI (Ölçü: Adet) Günde 2,5-3 ton buz istihsaline kifayetli, dibi 6 mm, yanlar ve bölmeler 4 mm sacdan yapılmış U ve T profil demirleri ile takviyeli, sođutucu ve karıştırcı bölmeleri bulunan, üstten takviye atkılı, iyi bir şekilde pasa dayanaklı koruyucu boya ile boyanması, çift kat ağaç kapakların yapılması (Ağaç katlar arasına bitümlü kağıt konulacak ve kapaklar tutamaklı olacaktır.) ve servis iskelesi dahil tankın gerekli malzeme ile montajı ve teslimi.

44.100.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.