

44.100.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 44.100.1502 (006.1102)

Tanımı 3-5 m³/h 5,1-10 mSS kadar Salamura Pompası

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	428,45	27,66	0,00
2018	684,00	46,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2015	498,00	33,00	0,00
2017	611,00	41,00	0,00
2020	745,00	51,00	0,00
2014	470,44	30,37	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	536,00	36,00	0,00
2019	892,00	0,00	0,00

44.100.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SALAMURA POMPASI (Ölçü: Adet)

Demir gövde elektrik motoru ile akuple, giriş çıkış vana ve emiş filtresini havi pompa, paslanmaz çelikten şaftı, demir veya beton kaide yapılması, titreşime karşı tecridi, montajı ve her türlü malzeme dâhil işler halde tam ve tekmil montajlı servise konması

44.100.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.