

## 43.507.1417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.507.1417 (36.104167/10)

**Tanımı** Çapı 355 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  
(Flanş parçası bedeli dâhil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	197,42	0,00	0,00
2013	180,56	0,00	0,00
2018	243,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2920,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-2	8660,13	0,00	0,00
2019	365,81	0,00	0,00
2015	197,50	0,00	0,00
2022-2	4003,63	0,00	0,00
2017	217,74	0,00	0,00
2023-1	5773,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	953,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	235,69	0,00	0,00
2021	1145,00	0,00	0,00

## 43.507.1417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø50 - Ø800 mm, 4 - 10 atü, PE100 boru flanş adaptörleri ile 316 kalite paslanmaz çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, çelik flanşın boru flanş adaptörüne takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı makine araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döneceği hendek içinde veya dışında PE100 boru flanş adaptörlerine 316 kalite çelik flanşların takılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (PE100 boru flanş adaptörü ve çelik flanş bedeli ile flanşlı baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), çapı Ø50 - Ø800 mm, 4 - 10 atü, PE100 flanş adaptörlerine 316 kalite paslanmaz çelik flanşların takılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre dönecek PE100 boru hattında, 4 - 10 atü, PE100 flanş adaptörlerine 316 kalite çelik flanş takılmasının adet cinsinden miktarıdır.

#### Not:

- 1) Boru ucuna kaynakla eklenmiş iki flanş parçasının, flanşlı baş bağlama bedeli ayrıca ödenir.
- 2) Ø600 mm'ye kadar çaplarda düz flanş parçası, Ø600 mm'den büyük çaplarda boyunlu flanş parçası kullanılmalıdır.
- 3) Bu fiyat su altında dönecek PE100 boruların flanş adaptörlerinin çelik flanş parçaları için uygulanır.
- 4) İç çap; flanş parçasına ait iç çap ölçüsünü, boruya ait dış çap ölçüsünü ifade etmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.507.1417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.121.2265	08.763167/10	Çapı 355 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.