

## 35.540.3039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.540.3039

**Tanımı** Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 115.90       | 68.09         | 34.05           |
| 2025-Kasım  | 114.63       | 67.50         | 33.75           |
| 2025-Ekim   | 111.39       | 65.83         | 32.92           |
| 2025-Eylül  | 108.35       | 63.78         | 31.89           |
| 2025-Ocak   | 93.23        | 55.13         | 27.57           |
| 2024        | 67.50        | 29.40         | 14.70           |
| 2023-2      | 46.20        | 22.60         | 11.30           |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 31.70        | 14.10         | 7.05            |
| 2022-3      | 23.90        | 9.10          | 4.55            |
| 2022-2      | 21.74        | 7.00          | 3.50            |
| 2022-1      | 18.00        | 7.00          | 3.50            |
| 2021        | 12.00        | 5.35          | 2.67            |
| 2020        | 9.90         | 4.35          | 2.18            |
| 2019        | 9.25         | 3.70          | 1.85            |
| 2018        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.3039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Multi mode (MM) fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı: 62,5/125 µm (OM1), 50/125 µm (OM2, OM3). Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırlı veya zırlısız, LSOH dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolgulu, En fazla optik zayıflama; 850 nm'de: 3 dB/km, 1300 nm'de: 1 dB/km dir. TS EN 60332-1, TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.3039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 30.540.3039 |                 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar (Rayici) | m      | 1.000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0.030000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 0.090000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 0.090000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.