

35.415.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.415.1610 (833-595)
Tanımı	Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1758.50	399.54	199.77
2025-Kasım	1699.23	396.10	198.05
2025-Ekim	1680.66	386.26	193.13
2025-Eylül	1620.99	374.15	187.08
2025-Ocak	1385.44	323.44	161.72
2024	898.00	190.00	95.00
2023-2	542.00	100.00	50.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	405.00	62.50	31.25
2022-3	314.00	40.40	20.20
2022-2	303.80	31.00	15.50
2022-1	248.00	31.00	15.50
2021	186.00	31.00	15.50
2020	154.00	25.40	12.70
2019	133.00	21.60	10.80
2018	106.00	17.10	8.55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerlerindeki plastik film kaplı 0.1 mm'lik camı kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Butonun koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Buton TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.415.1610		Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.