35.415.1620 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.415.1620** **(833-596)**
Tanımı	Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	664,43	399,54	199,77
2025-Kasım	650,10	396,10	198,05
2025-Ekim	638,56	386,26	193,13
2025-Eylül	617,18	374,15	187,08
2025-Ocak	530,44	323,44	161,72
2024	328,00	190,00	95,00
2023-2	186,00	100,00	50,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	129,00	62,50	31,25
2022-3	93,00	40,40	20,20
2022-2	83,25	31,00	15,50
2022-1	72,50	31,00	15,50
2021	60,50	31,00	15,50
2020	49,80	25,40	12,70
2019	42,80	21,60	10,80
2018	33,40	17,10	8,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1620 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Optik duman, sıcaklık, kombine sıcaklık ve duman gibi konvansiyonel veya yangın ihbar dedektörlerinin taş yünü, alçıpan veya metal vb. tüm asma tavan çeşitleri montajında; sarkma veya bozulmaları engellemek ve mimari bütünlüğü sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Dedektör soketlerinin monte edileceği asma tavan ünitesi, ABS yapıda olup, dedektörler ile aynı renk ve malzemeden yapılmış olmalıdır. Ünite, asma tavan malzemesine en az iki metal kulakçık ile sıkıştırma prensibi ile monte edilecektir. Metal kulakçıklar paslanmaz malzemeden yapılmış olup, vidalama prensibi ile çalışacaktır. Kesinlikle yaylı mekanizma kullanılmayacaktır. Asma tavan ünitesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1620 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.415.1620		Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.