

## 43.530.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.530.1041 (36.10402)

**Tanımı** PE100 boru ve çelik boru için normal ve kör flanş parçalarının döşenmesi (St 44 kalite çelik flanş bedeli dâhil, baş bağlama hariç)

**Birimi** kg

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	112,69	0,00	0,00
2022-3	112,69	0,00	0,00
2023-1	162,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	8,25	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	8,25	0,00	0,00
2022-1	82,13	0,00	0,00
2017	11,34	0,00	0,00
2018	15,94	0,00	0,00
2023-2	243,56	0,00	0,00
2020	26,25	0,00	0,00
2016	8,25	0,00	0,00
2019	20,63	0,00	0,00
2021	32,81	0,00	0,00

## 43.530.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, her çapta (Birim fiyat kitabında fiyatı bulunmayan) PE100 boru ve çelik boru için St 44 kalite normal ve kör flanşların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; kaynakla çelik boruya bağlanmış veya PE100 boru flanş adaptörüne takılmış St 44 kalite çelik flanşların hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (St 44 kalite normal ve kör flanş bedeli dahil, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) PE100 boru ve çelik boru için St 44 kalite normal ve kör flanşların döşenmesinin 1,00 kg (Bir kilogram) fiyatı.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru ve çelik hatları üzerinde tespit edilen St 44 kalite normal ve kör flanşların kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

#### Not:

St 44 kalite çelik flanşların ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.530.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Zayiat %50)		
40.130.1001	08.76041	Çelik boru için her çapta St 44 kalite çelik flanş	kg	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.