

## 43.555.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.555.1125 (36.20015)

**Tanımı** Çapı 1500 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 166,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 200,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 148,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 33,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 63,48        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 51,41        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 32,91        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 90,35        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 278,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 423,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 56,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 43,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 74,49        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 38,49        | 0,00          | 0,00            |

## 43.555.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, döşenmiş çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (İzolasyon için gereken malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

#### Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.555.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 10.160.1023 | 04.107          | Kerosen (gazyağı)  | kg     | 0,750000 |
| 10.330.5404 | 04.610/D        | Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan)<br>(TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107) | kg     | 7,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 2,100000 |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası   | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.