

43.570.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1354 (36.13239/İB)

Tanımı Çapı 80 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	727,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	2817,15	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	8458,19	0,00	0,00
2020	1307,95	0,00	0,00
2022-2	3844,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	3859,13	0,00	0,00
2013	464,47	0,00	0,00
2014	507,85	0,00	0,00
2016	562,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1303,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	871,85	0,00	0,00
2021	1570,05	0,00	0,00
2015	558,90	0,00	0,00
2023-1	5634,88	0,00	0,00

43.570.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS 457.F-1'e (DIN 3216'ya) göre imal edilmiş kırdöküm yassı volanlı vanaların basınç deneyi yapılmış ve komple olarak satın alınması, muayenesi, taşıtlara yüklenmesi, hendek veya konulacağı yerin kenarına kadar taşınması, taşıtlardan boşaltılması, hendek içine veya konulacağı yere indirilmesi, proje ve şartnamesine göre yerine yerleştirilmesi ve döşendikten sonra basınç deneyine tabi tutulması, basınç deneyi için gereken suyun temini, her türlü malzeme ve işçilik, döşenmeden önce basınç deneyi yapılması bedeli, alet ve edevat giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil (baş bağlanması bedeli hariç) yerine konulmuş kırdöküm yassı volanlı vananın; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1354	08.78134/İB	Çapı 80 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,470000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,940000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.