

35.410.7040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.410.7040

Tanımı Adresli Kablosuz Sıcaklık Dedektörü: (Ölçü: Adet) Adresli kablosuz yangın sıcaklık dedektörü, sabit sıcaklık dedektörü yada sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışacak şekilde programlanabilecektir. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanab

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8454.28	399.54	199.77
2025-Kasım	8119.86	396.10	198.05
2025-Ekim	8058.31	386.26	193.13
2025-Eylül	7764.30	374.15	187.08
2025-Ocak	6618.04	323.44	161.72
2024	5050.00	208.00	104.00
2023-2	3130.00	109.00	54.50
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2410.00	68.00	34.00
2022-3	2080.00	43.90	21.95
2022-2	2064.63	33.70	16.85
2022-1	1650.00	33.70	16.85
2021	1060.00	33.70	16.85
2020	882.00	27.60	13.80
2019	800.00	23.50	11.75
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.7040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Adresli kablosuz yangın sıcaklık dedektörü, sabit sıcaklık dedektörü ya da sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışacak şekilde programlanabilecektir. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. En az 3 yıllık çalışma ömrü olan çift bataryaya sahip olacaktır. Alıcı-verici olarak çift taraflı haberleşme imkanına ve otomatik kanal seçme özelliğine sahip olmalıdır. TS EN 54-5 ve TS EN 54-25 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.7040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.7040		Adresli Kablosuz Sıcaklık Dedektörü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.