

## 44.100.1721 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 44.100.1721 (012.000)

**Tanımı** SÜRGÜLÜ SOĞUK ODA MUHAFAZA KAPISI (Ölçü: Adet) (İHZARAT %60 )

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	5821,00	583,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	8089,00	810,00	0,00
2015	5414,00	542,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	7432,00	744,00	0,00
2013	4664,44	466,45	0,00
2014	5121,55	512,16	0,00
2017	6635,00	665,00	0,00
2019	9686,00	0,00	0,00

## 44.100.1721 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

SÜRGÜLÜ SOĞUK ODA MUHAFAZA KAPISI (Ölçü: Adet) (İHZARAT %60) Kapı ebatları yükseklik 250 cm genişlik 200 cm, forklift yüklü olarak rahat girip çıkacak şekilde olacak, kapı kasası ve kanadı yeterli mukavemet sağlayan çirali çamdan yapılacaktır. Üzeri 1 mm fiberglass veya 1 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz sac ile kaplanacaktır. Kapı içinde 10 cm kalınlığında styrophor veya poliüretan tecrit malzemesi bulunacaktır. Kapının açılır kenarlarında hava sızdırmazlığı conta ve lastikler ile tamamen sağlanmış olacaktır. Kapı elle içerden ve dışarıdan açılır sisteme sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 44.100.1721 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.