

44.100.1800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	44.100.1800 (015.000)
Tanımı	DUVAR TECRİDİ (Ölçü: m ²)
Birimi	
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.1800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DUVAR TECRİDİ (Ölçü: m²) Tuđla duvarların tecrit edilecek yüzlerine evvelce yapılmıř kireç katılmamıř perdahlı çimento-kum sıva üzerine bir kat sođuk bitüm sürülmesi, bunun üzerine birinci kat izolasyon levhalarının (minimum 12 kg/m³ yoğunluđunda olmak üzere TS7316'ya göre ısı iletme katsayısı A=0,038 kcal/m.h.°C veya 0,044 W/m.K oda sođutucuları defrost tavası borusunun ucuna monte edilecek tertipte, projesinde gösterilmiř yerlere monte edilmek üzere) sıcak bitümle yerleřtirilmesi, levha fugalarının izolasyon kiti ile uygun řekilde iřlenmesi, tam ölçüdeki beher izolasyon plakasının iki yerinden pasa mukavim ve başına pul geçirilmiř iki çivi ile çivilenmesi, birinci kat izolasyon levhalarının üzerine sıcak bitüm sürülmesi ve ikinci kat izolasyon levhalarının fugalar birbirinden uzak kalacak řekilde yapıřtırılması, ađaç pim çivilerle birinci kat izolasyon tespit edilmesi, fugaların izolasyon kiti ile iřlenmesi, üzerine 3/4" galvanizli kafes teli gerilmesi, uygun köprü çivilerle tutturulması, üzerinin 2 cm 0,5 kum-çimento harçla sıvanması; bir metre ara ile yatay ve dikey derz çekilmesi, beyaz çimento badana yapılması, tař duvarların tecridinde izolasyon levhalarının uygulanması için tař duvara ađaç takozların yerleřtirilmesi, bozulan sıvaların tamiri, duvar yüzeyine bir kat sođuk bitüm sürülmesi, bu takozlara araları izolasyon levha enine eřit aralıktaki empenye edilmiř ve bitümlenmiř iyi cins ađaç çıtaların galvaniz çivi ile tespiti, çıtalar arasına sıcak izolasyon kiti ile ilk kat izolasyon levhalarının tuđla duvar izolasyonunda olduđu gibi uygulanması ve ikmali, tam ve tekmiil idarece beđenilecek řekilde yapılması, bütün malzeme ve iřçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

44.100.1800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.