

44.100.1850 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	44.100.1850 (016.000)
Tanımı	DÖŞEME TECRİDİ (Ölçü: m ²)
Birimi	
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.1850 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DÖŞEME TECRİDİ (Ölçü: m²) Bozuk döşeme üzerine gerekli tesviye betonu yapılması, bitümlenmesi, odalarında tavan yüksekliđi 5,2 m.yi geçen tesislerde 22 kg/m³ kesafetinde, $\hat{A}=0,033$ kcal/m.h.°C veya 0,038 W/m.K, tavan yüksekliđi 5,20 metrenin altındaki tesislerde 20 kg/m³ kesafetinde $A=0,034$ kcal/m.h.°C veya 0,04 W/m.K olan tecrit levhalarının sıcak bitüm kitle döşemesi, fugaların mantar kiti ile işlenmesi, ikinci kat levhaların sıcak bitümle yapıştırılması, fuga aralarına kit uygulanması ince bir tabaka sıcak bitüm sürülmesi, tekmiü üzerine 10 cm kalınlıđa kadar (10 cm dahil) beton dökülmesi, mozaik ve süpügelik yapılması, silinmesi tam ve tekmiü idareye beğendirilecek şekilde bütün malzeme ve işçilik dahil.

Not 1 : izolasyon üzerine beton dökülmesi ve mozaik yapılması ayrıca ilgili birim fiyatlarından ödenecektir.

Not 2 : Bu uygulama, 1998 yılı ve daha sonraki yıllarda yapılan ihaleler için geçerlidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.1850 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.