

44.100.1852 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	44.100.1852 (016.200)
Tanımı	Tecrit kalınlığı 5+10 cm Döşeme Tecridi
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	38,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	75,00	0,00	0,00
2014	37,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2015	41,00	0,00	0,00
2016	45,00	0,00	0,00
2017	51,00	0,00	0,00
2018	57,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2020	63,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

44.100.1852 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

DÖŞEME TECRİDİ (Ölçü: m²) Bozuk döşeme üzerine gerekli tesviye betonu yapılması, bitümlenmesi, odalarında tavan yüksekliği 5,2 m.yi geçen tesislerde 22 kg/m³ kesafetinde, $\lambda=0,033$ kcal/m.h.°C veya 0,038 W/m.K, tavan yüksekliği 5,20 metrenin altındaki tesislerde 20 kg/m³ kesafetinde $A=0,034$ kcal/m.h.°C veya 0,04 W/m.K olan tecrit levhalarının sıcak bitüm kitle döşemesi, fugaların mantar kiti ile işlenmesi, ikinci kat levhaların sıcak bitümle yapıştırılması, fuga aralarına kit uygulanması ince bir tabaka sıcak bitüm sürülmesi, tekmi üzerine 10 cm kalınlığa kadar (10 cm dahil) beton dökülmesi, mozaik ve süpürelilik yapılması, silinmesi tam ve tekmi idareye beğendirilecek şekilde bütün malzeme ve işçilik dahil.

Not 1 : izolasyon üzerine beton dökülmesi ve mozaik yapılması ayrıca ilgili birim fiyatlarından ödenecektir.

Not 2 : Bu uygulama, 1998 yılı ve daha sonraki yıllarda yapılan ihaleler için geçerlidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.1852 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.