

44.100.1954 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 44.100.1954 (019.104)

Tanımı 11/4" çapında, 40 mm izolasyon kalınlığında, izolasyon dış çapı 125 mm olan Polistren Boru İzolasyonu

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	11,00	3,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	14,00	4,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	16,00	5,00	0,00
2020	18,00	6,00	0,00
2013	9,15	2,25	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2014	10,05	2,47	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	21,00	0,00	0,00
2016	12,00	4,00	0,00

44.100.1954 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PEFABRİK POLİSTREN BORU İZOLASYONU (Ölçü: m) izole edilecek sođuk borunun dıř apına uygun iki para hazırlanmıř 15 kg/m³ yoğunlukta polistren malzemenin sıcak bitüm ile boşluksuz olarak boru üzerine yapıştırılarak bir bütün hale getirilmesi, dirseklerin ve 2"e kadar vanaların para polistren ile izolasyon kalınlığına uygun olarak kaplanması, boşlukların sıcak bitüm kit ile doldurulması, izolasyonların sarkmaması için belli aralıklarda bađ teli ile sıkıştırılması, birbirinin üzerine binecek şekilde kaliteli Amerikan bezi sarılması ve tutkal ile tutkalanması, tutkalın kurumasına müteakip 2 kat plastik boya ile boyanması, tam tekmil malzeme ve işçilik dahil olmak üzere iş yerinde yapılması. (İhzarat bedeli %80)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.1954 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.