# 35.500.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.500.1022** **(880-244)** |
| Tanımı | 6x2x1,5+1,5 mm², J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları (VDE 0815) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 339,69 | 91,88 | 45,94 |
| 2025-Kasım | 335,01 | 91,08 | 45,54 |
| 2025-Ekim | 323,98 | 88,83 | 44,42 |
| 2025-Eylül | 315,94 | 86,04 | 43,02 |
| 2025-Ocak | 271,33 | 74,38 | 37,19 |
| 2024 | 146,00 | 14,70 | 7,35 |
| 2023-2 | 117,00 | 7,70 | 3,85 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 88,00 | 4,80 | 2,40 |
| 2022-3 | 78,50 | 3,10 | 1,55 |
| 2022-2 | 77,31 | 2,35 | 1,18 |
| 2022-1 | 30,80 | 2,35 | 1,18 |
| 2021 | 18,50 | 1,80 | 0,90 |
| 2020 | 13,40 | 1,45 | 0,73 |
| 2019 | 12,60 | 1,20 | 0,60 |
| 2018 | 10,00 | 0,95 | 0,48 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.500.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-21'e uygun, PVC damar izolasyonlu, perler bükülü, Alüminyum folyo sarılı, topraklama telli, dış kılıf TS EN 50290-2-22'ye uygun RAL 3000 kırmızı renkte PVC, PVC'nin alev geciktirmesi ve kendi kendine sönmesi TS EN 60332-1-2 standardına uygun, TS 13767 standardına uygun yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.500.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.500.1022 | | 6 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,070000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,140000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,070000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.