

35.410.3020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.410.3020 (833-582)
Tanımı	Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4776,24	399,54	199,77
2025-Kasım	4592,96	396,10	198,05
2025-Ekim	4555,03	386,26	193,13
2025-Eylül	4389,74	374,15	187,08
2025-Ocak	3743,74	323,44	161,72
2024	3030,00	399,00	199,50
2023-2	1850,00	210,00	105,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1400,00	131,00	65,50
2022-3	1180,00	84,50	42,25
2022-2	1159,50	65,00	32,50
2022-1	936,00	65,00	32,50
2021	687,00	65,00	32,50
2020	571,00	53,00	26,50
2019	495,00	44,80	22,40
2018	209,00	35,50	17,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.3020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörlü sireni, minimum 75 dB/m ses şiddetine ve 1 Hz flaş hızına sahip olacaktır. Adresli yangın alarm santrali ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini çevrim üzerinden alacaktır. Harici 24 V DC besleme gerilimine ihtiyaç olmayacaktır. Programlanabilir olup, yangın senaryolarına dâhil edilebilecektir. TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı sahip ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.3020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.3020		Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.