35.410.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.3100** **(833-386)**
Tanımı	Adresli yangın alarm sistemi yangın saha telefonu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19279,80	2960,73	1480,37
2025-Kasım	18583,86	2935,35	1467,68
2025-Ekim	18406,10	2862,35	1431,18
2025-Eylül	17745,29	2772,68	1386,34
2025-Ocak	15149,88	2396,88	1198,44
2024	16840,00	7030,00	3515,00
2023-2	9830,00	3700,00	1850,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7060,00	2310,00	1155,00
2022-3	5620,00	1490,00	745,00
2022-2	5276,00	1140,00	570,00
2022-1	4430,00	1140,00	570,00
2021	3490,00	1140,00	570,00
2020	2890,00	930,00	465,00
2019	2750,00	792,00	396,00
2018	2190,00	628,00	314,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Adresli yangın alarm sistemi yangın saha telefonu, yetkili kişilerin güvenlik merkezi ve diğer saha telefonları arasında haberleşme yapabilmesi için kullanılacaktır. Modülün bir parçası olan telefon ahizesinin yerinden kaldırılması ile aktive olacaktır. Güvenlik merkezini aramak için herhangi bir tuşlamaya ihtiyaç duymayacak ve ilgili numarayı otomatik arayacaktır. 35.410.2010 birim fiyat numaralı yangın telefonu kontrol modülüne bağlanarak kullanılacaktır. Saha telefonu kırmızı renkli korozyona dayanıklı ve kilitli metal kutu içerisinde olacaktır. Kutu önyüzündeki cam sayesinde içerisinde bulunan telefon ahizesi rahatlıkla görülebilecektir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü yangın saha telefonunun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.3100		Adresli yangın alarm sistemi yangın saha telefonu / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.