

25.225.6206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.6206

Tanımı 500 700, Krom Kaplı Havlupanlar Eksenler arası mesafe (mm) Yükseklik(mm)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	1080,64	94,38	47,19
2009	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1534,38	153,13	76,57
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

25.225.6206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler: (Ölçü: Ad.) Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak imal edilmiş maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz veya bombeli şekilde sahip banyo havlupan radyatörlerin montaj elemanlarıyla birlikte çalışır halde teslimi

25.225.6206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.