

15.335.1801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.335.1801

Tanımı 3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	14,39	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	6,71	0,00	0,00
2013	5,83	0,00	0,00
2022-1	35,30	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	9,24	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	45,66	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	13,23	0,00	0,00
2021	18,26	0,00	0,00
2022-2	44,16	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	8,11	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	7,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	10,99	0,00	0,00

15.335.1801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceđi zemin üzerine, 3 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

- 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
- 2) Geleneksel gezilebilir teras çatılara yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 100 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.335.1801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.