

## 18.138/B 1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.138/B 1

**Tanımı** Suya Dayanıklı Alçı Duvar Levhaları ile tek iskeletli taşıyıcı levha dolgu bölme duvar yapılması (Tek profil - 60 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat Alçı Duvar Levhası ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	55,80	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	41,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	44,91	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	50,33	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	42,86	0,00	0,00
2009	50,65	0,00	0,00
2012	42,10	0,00	0,00
2018	65,91	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	47,95	0,00	0,00
2016	52,94	0,00	0,00
2006	38,06	0,00	0,00
2019	82,35	0,00	0,00
2015	46,25	0,00	0,00
2013	40,65	0,00	0,00

## 18.138/B 1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.  
NOT: 0,50 m<sup>2</sup> den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.138/B 1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.