

18.253/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.253/1

Tanımı Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agregası ile) beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R $\geq 1400 \text{ N/m}^2$)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	25,44	0,00	0,00
2009	23,93	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	24,98	0,00	0,00
2004	13,16	0,00	0,00
2003	11,48	0,00	0,00
2005	15,06	0,00	0,00
2008	22,20	0,00	0,00
2012	25,69	0,00	0,00
2014	28,83	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	30,01	0,00	0,00
2007	20,19	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	26,24	0,00	0,00
2006	18,05	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

18.253/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut betonarme veya teçhizatlı hazır beton plaklardan (hafif veya normal agregalı) çatı döşemesi üzerine ikinci sınıf çam kerestesinden 5 x 5 cmlik kadronların 6/8 lik vida ve 12 lik plastik dübel ile beton delinerek ...cm aralıklı olarak tespiti, aralarına proje ve detaylarına uygun olarak ısı yalıtım malzemesinin serilmesi, kadronların üzerine her renkte oluklu bitümlü levhaların döşeme işle-mine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak bir biri üzerine enden... oluk, boydan en az... cm bindirilmek ve her yatay sırada (mahya ya paralel) düşey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve bir üst sıradaki levhaların ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak, levha uçlarında (bindirmelerde) her olukta bir, lev-ha ortalarında iki olukta bir olmak üzere (oluk tepelerinden) plastik rondelâlı galvanizli çivi ile levha başına en az 20 ad. çivi gelecek şekilde çakılarak tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, mahya elemanlarının altta bulunan oluklu levhanın her oluk tepe noktasından bir olmak üzere aynı tipte rondelâlı galvanizli çivilerle tespit edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, betonarme veya teçhizatlı hazır beton plakla yapılmış çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Meyilli satırlar üzerinden hesaplanır. 0.25 m²'den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alın-ları ölçüye dâhil edilir.

NOT : 1)Kadron aralıkları ve bindirme boyları:

a- Eğimi % 20 ve üstünde olan çatılarda; kadron aralığı 62 cm, bindirmeler;enden bir oluk, boydan en az 15 cmdir.

b- Eğimi % 20nin altında olan normal rüzgârlı bölgelerdeki çatılarda; kadron aralığı 45 cm, bindirmeler; enden bir oluk, boydan en az 20 cmdir.

c- Eğimi % 20nin altında olan etkili rüzgârlı bölgelerdeki çatılarda; kadron aralığı 45 cm; bindirmeler enden iki oluk, boydan en az 20 cmdir.

2) Eğimi % 10un altında olan çatılarda uygulanmaz.

3) Saçak uçlarında en çok 10 cm (serbest çıkma) taşma yapılabilir.

4) Kullanılan ısı yalıtım malzemesinin bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 5) Bölgenin etkili rüzgârlı olarak sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.

18.253/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.