

19.075/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.075/7

Tanımı Asfaltlı del. cam tülü ve alüminyum pestille buh. deng.(tip1)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	18,21	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	22,18	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	19,91	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.075/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(Sıcak teras çatılarda buhar diffüzyon hesaplarına göre az buhar basıncı olan yerlerde) tasdikli detay projesine göre ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru duruda iken astar olarak m².ye en az 0.400 kg sarf edilmek üzere soğuk uygulamalı asfalt (TS.103)'in sürülmesi astar kuruduktan sonra kaba kumla kaplanmış asfaltlı delikli cam tülü pestili (Poz No.04.621) kaba kumlu yüzü alta gelecek biçimde serbest ve bindirmesiz olarak serilmesi birinci kat üzerine 190 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105tip...)'ın uygulama sıcaklığı 160 dereceden aşağıya düşmemek ve m².ye deliklerle birlikte en az 3.000 kg sarf edilmek üzere yavaş yavaş dökülürken alüminyum pestiller (Poz No.:04.622 alüminyum 0.1 mm kalınlıkta)ın ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak biçimde bastırılarak iyice yapıştırılması ikinci kat pestil üzerine m².ye en az 2.000 kg sarf edilmek üzere sıcak uygulamalı asfalt (TS.105 Tip...)in ikinci kez yayılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü ve kaybı, araç ve gereç giderleri işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil.

TS 105 Tip... kullanıldığına göre 1 m² fiyatı.

Ölçü : Meyilli satıh üzerinden ölçülür.

Not : Genel Md.lüğün izni ile uygulanır. Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına ve eğim oranlarına göre tespit edilir. Sıcak uygulamalı asfalt bindirme noktalama, yapıştırma ara kat ve üst kat için 3.000 + 2.000 = 5.000 kg.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.075/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.