

19.083/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.083/1

Tanımı PVC ve cab reçineli poliüretan esaslı kaplama yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	26,78	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	30,76	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	22,84	0,00	0,00
2010	31,73	0,00	0,00
2007	25,83	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	24,39	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.083/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaplanacak yüzeylerin yağ, toz ve pisliklerden temizlenmesi, yıkanması veya aşırı alkalili satıhların alkaliliğinin % I lik hidroklorik asitle giderilmesi ve temiz su ile yıkanıp tamamen kurutulmasını müteakip 3,5 kısım ana malzeme, 1 kısım sertleştirici ve 1 kısım özel inceltici karışımla astarlanması, (0,150 kg/m²) şayet yüzeye macun gerekiyorsa inceltilmiş karışım kuru ve rutubetsiz bir dolgu (kalset, barit, kuvarz) ile macun haline getirilip 1 defada en fazla 1 mm kalınlıkta olmak üzere doldurulur. Kuruma süresi 25°C de 3-4 saattir. İkinci kat için 4,5 lik (3,5/1) karışımı 1/4 kısım inceltici katılarak uygulanır. (0,400 kg/m²) Üçüncü kat olarak ikinci katın aynısı uygulanır. (0,400 kg/m²) Son kat olarak 3,5 kısım ana malzeme 1 kısım sertleştirici karışımı, 1/2 kısım inceltici ile inceltiilerek uygulanır (0,150 kg/m²). Uygulamalar fırça, rulo veya özel tabanca ile yapılabilir. Son kat olarak metrekareye 0,100 kg gidecek şekilde poliüretan vernik uygulanır. (UV ye karşı) Kaplama işleminin yukarıdaki şekilde yapımı, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, ile müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki ölçülere göre kaplanan bütün satıhlar hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.083/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.