

25.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.121

Tanımı Döşeme ve duvar kaplanması yapılması (koruyucu sıvı ile)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	26,24	0,00	0,00
2006	24,50	0,00	0,00
2005	23,08	0,00	0,00
2009	31,40	0,00	0,00
2010	32,44	0,00	0,00
2008	27,65	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	34,39	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	35,85	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ameliyathane, televizyon ve radyo stüdyoları, steril odaları, laboratuvarlarda döşeme, duvar ve masalarının üzerinin kaplanması için, kaplanacak yüzey fırça ile iyice temizlenip tozsuz bir hale getirildikten sonra uygulanır. Birinci kat astar olarak m² ye 0,150 kg % 50 li (0,100 kg için 0,050 kg özel incelticili) ikinci kat astar olarak m² ye 0,080 kg (0,065 kg için 0,015 kg özel incelticili) üçüncü kat olarak m² ye 0,100 kg (% 100 lü, hiç inceltilmemiş) olarak sürülür, astarların kurumasından sonra ana birinci kat olarak m² ye 1 kg poli-üretan sert kaplama malzemesi, kuruma süresi olan 3–4 saat sonra da ikinci kat olarak m² ye 0,600 kg sürülür.

Poliüretan sert kaplama malzemesi ağırlık esasına göre 5 kısım'a bir kısım poliüretan esaslı vernik sıvı katıla-rak hazırlanır. Malzeme yüzeylere fırça veya rulo ile sürülür veya tabanca ile atılır. Bu katın kuruma süresi olan 5–6 saat sonra m² ye 0,150 kg vernik sürülür. Bu ameliyede kullanılan vernik saydam olup ağırlık esasına göre 3 kısımda 1 kısım poliüretan esaslı vernik sıvı karıştırılarak hazırlanır. Kaplama işinin yukarıda yazılan şekilde yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.