52.180.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1042**
Tanımı	Pompa Terfi Hatlarında Döşenmiş Çelik Boru Hattının Deneyi
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	100612,00	0,00	0,00
2024	80200,00	0,00	0,00
2023-2	52365,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	36737,00	0,00	0,00
2022-3	28527,00	0,00	0,00
2022-2	20340,00	0,00	0,00
2022-1	20340,00	0,00	0,00
2021	11178,50	0,00	0,00
2020	8577,50	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Proje ve şartnamesine uygun olarak döşenmesi tamamlanmış, idarenin gerekli göreceği uzunlukta her çapta çelik boru hatlarına şartnamede belirtilen şekilde hidrostatik basınç deneyinin yapılması için gerekli flanş, körtapa, perçin, blon ve benzeri madeni aksamın temin ve montajı ile beton desteklerin yerinde inşaatı için gerekli her türlü malzeme ve işçilik ile gerekirse yapılan ilave kazı işleri, yüklenici tarafından temin edilecek su (suyun temini hariç) ile boru hattının doldurulması, deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, ekipman, malzeme, su ölçme aletleri, pompa vs. temini, deney için gerekli basıncın temin edilmesi, tatmin edici sonuç elde edilene kadar deneyin icrası, deneyin bitiminde körflanş ve madeni aksamın sökülmesi, yerine gerekli boru ve özel parçalarının takılması, beton desteklerinin kırılıp kaldırılması ile her türlü makine, araç, gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dâhil bir adet deney bölümü fiyatı
ÖLÇÜ: Tatmin edici sonuç alınan deney bölümü adedi üzerindedir.
NOT:
1- Deneyde kullanılan suyun temini bedeli suyun temin edilme şekline göre ayrıca ödenecektir.
2- Bu birim fiyat pompa istasyonlarına ait terfi hatlarında kullanılan her çap ve et kalınlığında döşenmiş çelik boru hattının deneyinde uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	20,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	40,000000
52.180.1040		Pompa Terfi Hatlarında Çelik Özel Parçalarının İmal ve İhzarı	kg	400,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.