

03.2.3-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 03.2.3-009

Tanımı ø50/40mm İçi Boş Alüminyum Bara (1.910 kg/m)

Birimi kg

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	41,75	31,57	21,99
2015	32,39	23,64	16,46
2011	0,00	0,00	0,00
2020	65,60	49,07	34,18
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	141,24	85,74	59,64
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	248,17	148,27	103,14
2018	47,49	35,82	24,94
2019	62,19	47,02	32,73
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	75,83	53,35	37,18
2013	26,73	19,44	13,53
2014	29,22	21,55	15,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	38,31	29,36	20,46

03.2.3-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafta alüminyum bara. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir.

b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır.

NOT: Poz 3.1. ve 3.2.'deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

03.2.3-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.