

11.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6-001
Tanımı	K1 (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	30,14	7,23	2,91
2016	26,57	6,58	2,65
2018	32,32	8,37	3,38
2004	0,00	0,00	0,00
2020	41,03	11,94	4,82
2023-1	232,43	38,29	15,55
2010	0,00	0,00	0,00
2019	42,27	11,20	4,53
2021	56,15	13,25	5,35
2022-1	119,48	21,70	8,81
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	21,77	5,05	2,03
2005	0,00	0,00	0,00
2015	22,96	5,39	2,17
2013	19,07	4,55	1,83
2008	0,00	0,00	0,00

11.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, porselen veya camdan mamul, disk tipi, ünite bağlantıları toplu yuvalı tip mafsallarla yapılan, uygun kilitleme tertibatı (kopilya) ile teçhiz edilmiş zincir izolatör ünitesi, normal tiplerde beher ünitenin kaçak yolu mesafesi U 40 BL için 185 mm., U 60 BL için 280 mm., U 100 BL 280 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.