

11.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6-003
Tanımı	K3 (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2016	65,19	13,84	5,56
2003	0,00	0,00	0,00
2017	74,03	15,19	6,11
2015	56,47	11,35	4,56
2014	53,57	10,63	4,27
2011	0,00	0,00	0,00
2018	79,12	17,59	7,08
2020	99,83	25,11	10,09
2022-1	296,82	45,64	18,38
2012	0,00	0,00	0,00
2021	138,09	27,89	11,19
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	579,27	80,57	32,42
2013	46,87	9,55	3,84
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	103,37	23,55	9,48
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

11.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, porselen veya camdan mamul, disk tipi, ünite bağlantıları toplu yuvalı tip mafsallarla yapılan, uygun kilitleme tertibatı (kopilya) ile teçhiz edilmiş zincir izolatör ünitesi, normal tiplerde beher ünitenin kaçak yolu mesafesi U 40 BL için 185 mm., U 60 BL için 280 mm., U 100 BL 280 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.