

25.485.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.485.1305 (167-1306)
Tanımı	8.000 kcal/h, Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	2600,00	32,30	16,15
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	38241,88	984,38	492,19
2003	0,00	0,00	0,00
2018	3380,00	37,00	18,50
2022-3	19916,31	394,06	197,03
2022-1	14615,63	303,13	151,57
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	19825,38	303,13	151,57
2014	0,00	0,00	0,00
2020	6210,00	130,00	65,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	7760,00	159,00	79,50
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	27222,50	610,00	305,00
2019	4640,78	109,94	54,97
2016	2320,00	30,00	15,00

25.485.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı

Cihazın tavaşında yoğunlaşan suyun boşaltılması amacıyla kullanılacak drenaj pompası, cihaz içinde olacak ve en az 500 mm basma yüksekliğine kadar çalışabilecektir. Fancoiller yüksek kalite galvaniz çelik gövdeli olacaktır. Gövde dar asma tavan yüksekliklerinde montaja imkan sağlayabilmesi için cihaz yüksekliği 300 m metreden daha fazla olmayacaktır. Cihazın diğer özellikleri BFT 25.485.1000'de tanımlanmıştır.

25.485.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.