

25.485.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.485.1306 (167-1307)

Tanımı 10.000 kcal/h, Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2018	4450,00	37,00	18,50
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	7350,00	130,00	65,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	22122,64	394,06	197,03
2022-2	22031,70	303,13	151,57
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	16628,13	303,13	151,57
2023-2	39589,38	984,38	492,19
2009	0,00	0,00	0,00
2017	3420,00	32,30	16,15
2007	0,00	0,00	0,00
2019	6024,24	109,94	54,97
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	3190,00	30,00	15,00
2021	9190,00	159,00	79,50
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	28185,00	610,00	305,00

25.485.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı

Cihazın tavaşında yoğunlaşan suyun boşaltılması amacıyla kullanılacak drenaj pompası, cihaz içinde olacak ve en az 500 mm basma yüksekliğine kadar çalışabilecektir. Fancoiller yüksek kalite galvaniz çelik gövdeli olacaktır. Gövde dar asma tavan yüksekliklerinde montaja imkan sağlayabilmesi için cihaz yüksekliği 300 m metreden daha fazla olmayacaktır. Cihazın diğer özellikleri BFT 25.485.1000'de tanımlanmıştır.

25.485.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.