

25.485.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.485.1309	(167-1310)
Tanımı	17.500 kcal/h, Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	10510,00	150,00	75,00
2017	4410,00	32,30	16,15
2004	0,00	0,00	0,00
2018	5730,00	37,00	18,50
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	24740,63	340,63	170,32
2023-2	45314,38	1109,38	554,69
2019	7972,01	127,06	63,53
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	13140,00	183,00	91,50
2022-2	30401,43	340,63	170,32
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	30503,61	442,81	221,41
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	32260,63	685,63	342,82
2016	3830,00	30,00	15,00
2014	0,00	0,00	0,00

25.485.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı

Cihazın tavaşında yoğunlaşan suyun boşaltılması amacıyla kullanılacak drenaj pompası, cihaz içinde olacak ve en az 500 mm basma yüksekliğine kadar çalışabilecektir. Fancoiller yüksek kalite galvaniz çelik gövdeli olacaktır. Gövde dar asma tavan yüksekliklerinde montaja imkan sağlayabilmesi için cihaz yüksekliği 300 m metreden daha fazla olmayacaktır. Cihazın diğer özellikleri BFT 25.485.1000'de tanımlanmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.485.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.