

## 25.485.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.485.1310 (167-1311)</b>
<b>Tanımı</b>	20.000 kcal/h, Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	13750,00	150,00	75,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	30765,63	340,63	170,32
2022-2	36820,20	340,63	170,32
2007	0,00	0,00	0,00
2019	10423,83	127,06	63,53
2017	5940,00	32,30	16,15
2021	17190,00	183,00	91,50
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	54746,88	1109,38	554,69
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	36922,39	442,81	221,41
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	7720,00	37,00	18,50
2023-1	38998,13	685,63	342,82
2016	4950,00	30,00	15,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.485.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı

Cihazın tavaşında yoğunlaşan suyun boşaltılması amacıyla kullanılacak drenaj pompası, cihaz içinde olacak ve en az 500 mm basma yüksekliğine kadar çalışabilecektir. Fancoiller yüksek kalite galvaniz çelik gövdeli olacaktır. Gövde dar asma tavan yüksekliklerinde montaja imkan sağlayabilmesi için cihaz yüksekliği 300 m metreden daha fazla olmayacaktır. Cihazın diğer özellikleri BFT 25.485.1000'de tanımlanmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.485.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.