

25.485.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.485.1308	(167-1309)
Tanımı	15.000 kcal/h, Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	4290,00	32,30	16,15
2010	0,00	0,00	0,00
2018	5580,00	37,00	18,50
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	30400,19	340,63	170,32
2016	3830,00	30,00	15,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	30502,38	442,81	221,41
2004	0,00	0,00	0,00
2020	10240,00	150,00	75,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	7765,31	127,06	63,53
2022-1	24103,13	340,63	170,32
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	31010,63	685,63	342,82
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	12800,00	183,00	91,50
2023-2	43564,38	1109,38	554,69

25.485.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı

Cihazın tavaşında yoğunlaşan suyun boşaltılması amacıyla kullanılacak drenaj pompası, cihaz içinde olacak ve en az 500 mm basma yüksekliğine kadar çalışabilecektir. Fancoiller yüksek kalite galvaniz çelik gövdeli olacaktır. Gövde dar asma tavan yüksekliklerinde montaja imkan sağlayabilmesi için cihaz yüksekliği 300 m metreden daha fazla olmayacaktır. Cihazın diğer özellikleri BFT 25.485.1000'de tanımlanmıştır.

25.485.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.