

### 03.1.3-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 03.1.3-008

**Tanımı** ø50/42mm İçi Boş Bakır Bara (5.15 kg/m)

**Birimi** kg

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	47,18	18,72	12,93
2013	43,60	16,91	11,68
2020	109,19	42,55	29,43
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	70,88	30,92	21,40
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	307,43	74,66	51,59
2019	98,61	40,67	28,14
2003	0,00	0,00	0,00
2021	143,66	46,37	32,06
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	552,37	129,39	89,37
2015	50,11	20,46	14,15
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	61,55	27,19	18,83
2009	0,00	0,00	0,00
2016	55,21	25,23	17,48
2005	0,00	0,00	0,00

### 03.1.3-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Birim Fiyatları Grafiđi



#### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksibül ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından ödenir.
- b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması ile montajı, montaj için gereken yerlere fleksibül (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca ödenir) pirinç cıvata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.

## 03.1.3-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.