

35.740.5415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.740.5415 (952-318)
Tanımı	625 kVA, Ses izolasyon kabini
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Diesel Elektrojen Grupları ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2015	7890,00	490,00	245,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	9660,00	588,00	294,00
2018	14350,00	725,00	362,50
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	83004,00	1670,00	835,00
2022-3	83260,00	1930,00	965,00
2017	11980,00	633,00	316,50
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	17930,00	892,00	446,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	97480,00	2320,00	1160,00
2022-1	37960,00	1670,00	835,00
2014	7790,00	446,00	223,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	7344,00	405,00	202,50
2021	23960,00	1280,00	640,00
2020	18770,00	1050,00	525,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	121300,00	3250,00	1625,00
2024	195200,00	6180,00	3090,00

35.740.5415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ses izolasyon kabini (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

9-10 cm et kalınlığında dış kısım düz kaporta, iç kısmı ise işlenmiş delikli sacdan yapılan malzeme olacaktır. Bu her iki sacın arası köpük ve TS EN 13501-1+A1'e göre A sınıfı yanmaz cam yünü elyaf tabaka ile sıkıştırılarak doldurulacaktır. Delikli sac la kaplı özel duvar sayesinde ses bu deliklerden girerek boşluk yok olması sağlanacaktır. Bu özel duvarlardan davlumbaz kısımlarının içine de enlemesine ikişer üçer adet yerleştirilerek hava sirkülasyonu sırasında sesin çıkmaması sağlanacaktır. Kabinin tüm yönlerinden makinenin bakımının yapılacağı şekilde kapılar konulacaktır. Kapılar kapalı iken dışarıya ses kaçağını önlemek için uygun contalar konulacaktır. Ayrıca kapılar kilitlenebilir tipte yapılacaktır. Motordaki sesi kestikten sonra gürültü sadece egzoz da kalacağından dolayı bunun içinde ses boğma odaları bulunan egzostlar kullanılacaktır. Jeneratörün gücüne göre boyutları büyüyeceğinden kabinlerde ona göre ölçülendirilecektir. Her nevi bağlantı elamanları dâhil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.740.5415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.