

25.652.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.652.1102 (694-1002)
Tanımı	3 Gaz için, Medikal gaz alarm paneli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	3443,00	85,00	42,50
2022-1	4703,13	303,13	151,57
2023-1	7543,75	610,00	305,00
2024	15049,38	825,00	412,50
2023-2	8611,50	984,38	492,19
2022-2	5143,13	303,13	151,57
2022-3	5234,06	394,06	197,03
2016	1840,00	129,00	64,50
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	2380,00	103,00	51,50
2014	3650,00	93,50	46,75
2021	2760,00	292,00	146,00
2020	2160,00	239,00	119,50
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1870,00	203,00	101,50
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	1710,00	160,00	80,00
2017	1680,00	139,00	69,50

25.652.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Medikal Gaz Alarm Paneli (Ölçü: Ad)

TS EN ISO 7396-1 Standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, her bir gaz için ayrı ışık göstergeli, bir bölgenin gaz akışını "normal" ve "alarm" pozisyonlarında izleyerek indikatörlerle sinyalizasyon edecek şekilde, bölge servis ünitelerindeki sviçler vasıtasıyla basınç düzeyini izleyerek "set" edilen değerlere göre gerektiğinde alarm pozisyonunu sesli ve ışıklı olarak uyaracak şekilde, sessize alma butonu olan, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, haberleşme protokollerine uygun ve bir kontak çıkışı ile otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen medikal gaz alarm panelinin iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.