

## 25.652.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.652.1702 (694-1512)</b>
<b>Tanımı</b>	Elektropompa tip anestetik gaz tahliye sistemi 70+70 m <sup>3</sup> /h
<b>Birimi</b>	Tk
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Hastane Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	88731,25	1981,25	990,63
2022-2	83593,00	984,38	492,19
2022-3	83888,30	1279,69	639,85
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	52421,90	984,38	492,19
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	20360,00	585,00	292,50
2006	0,00	0,00	0,00
2019	20240,00	1150,00	575,00
2013	21515,00	482,00	241,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	201795,90	4649,65	2324,83
2018	18710,00	902,00	451,00
2020	23880,00	1360,00	680,00
2014	22810,00	531,00	265,50
2017	18590,00	787,00	393,50
2021	30490,00	1660,00	830,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	124653,13	3203,13	1601,57
2016	18530,00	732,00	366,00

## 25.652.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi:

TS EN ISO 7396-2 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliđine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, yanıl kanallı, üfleme pompalı anestetik gaz tahliye sistemi ile gazların atmosfere atılmasını sađlayan, alarm kontrol panosu üzerinde yer alan puşbutonu ile işletmeye alınan bir asıl bir yedek olmak üzere anestetik gaz tahliye sisteminin iş yerinde temini ve montajı.

## 25.652.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.