

25.660.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.660.1002 (694-902)

Tanımı Dış çapı d(mm) 12 mm, Et kalınlıkları e(mm) 1.0 mm, Medikal bakır borular

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Hastane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	151,26	25,01	12,51
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	29,50	2,20	1,10
2015	24,30	2,40	1,20
2021	78,50	6,85	3,42
2017	30,40	3,25	1,63
2003	0,00	0,00	0,00
2024	448,18	82,50	41,25
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	26,40	2,00	1,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	387,50	81,25	40,63
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	233,33	25,01	12,51
2022-3	240,81	32,50	16,25
2023-1	269,06	50,31	25,16
2020	56,50	5,60	2,80
2016	25,60	3,00	1,50
2018	36,10	3,75	1,88
2019	45,30	4,75	2,38

25.660.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Medikal Bakır Borular (Ölçü: m):

TS EN 13348 standardına ve 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dikişsiz, yarı sert, düz boruların bağlantılarında dirsek, fittings, T parçası gibi aynı mamul bakırdan üretilmiş malzemeler kullanılması ve gümüş-bakır-fosfor gibi sert lehim alaşımı kullanılarak, inert gaz akışı altında birleştirilmesi, HTM 0201 'de belirtilen aralıklarla pirinç, bronz veya plastik esaslı malzemelerden yapılma kelepçeler ile kelepçelenmesi, montaj malzemesi dahil ,iş yerinde temini ve montajı.

Dış çapı
d(mm)

Et kalınlıkları
e(mm)www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.660.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.