

## 25.660.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.660.1003 (694-903)

**Tanımı** Dış çapı d(mm) 15 mm, Et kalınlıkları e(mm) 1.0 mm, Medikal bakır borular

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Hastane Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2013	33,00	2,00	1,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	42,30	3,75	1,88
2008	0,00	0,00	0,00
2020	70,00	5,60	2,80
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	36,50	3,25	1,63
2015	28,70	2,40	1,20
2016	30,70	3,00	1,50
2024	575,31	103,13	51,57
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	286,95	25,01	12,51
2022-3	294,44	32,50	16,25
2021	97,00	6,85	3,42
2010	0,00	0,00	0,00
2019	53,50	4,75	2,38
2014	35,00	2,20	1,10
2023-1	326,56	50,31	25,16
2022-1	183,76	25,01	12,51
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	468,00	81,25	40,63
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.660.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Medikal Bakır Borular (Ölçü: m):

TS EN 13348 standardına ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dikişsiz, yarı sert, düz boruların bağlantılarında dirsek, fittings, T parçası gibi aynı mamul bakırdan üretilmiş malzemeler kullanılması ve gümüş-bakır-fosfor gibi sert lehim alaşımı kullanılarak, inert gaz akışı altında birleştirilmesi, HTM 0201 'de belirtilen aralıklarla pirinç, bronz veya plastik esaslı malzemelerden yapılma kelepçeler ile kelepçelenmesi, montaj malzemesi dahil ,iş yerinde temini ve montajı.

Dış çapı  
d(mm)

Et kalınlıkları  
e(mm)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.660.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.