

25.660.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.660.1005 (694-905)

Tanımı Dış çapı d(mm) 28 mm, Et kalınlıkları e(mm) 1.0 mm, Medikal bakır borular

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Hastane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	60,50	4,00	2,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	69,00	6,60	3,30
2015	58,50	4,85	2,43
2016	60,00	6,10	3,05
2018	76,50	7,60	3,80
2021	166,00	14,00	7,00
2020	120,00	11,40	5,70
2022-2	472,58	25,01	12,51
2022-3	480,06	32,50	16,25
2022-1	296,26	25,01	12,51
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	770,75	81,25	40,63
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	96,00	9,65	4,83
2014	67,50	4,40	2,20
2024	1068,38	144,38	72,19
2023-1	542,81	50,31	25,16
2010	0,00	0,00	0,00

25.660.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Medikal Bakır Borular (Ölçü: m):

TS EN 13348 standardına ve 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dikişsiz, yarı sert, düz boruların bağlantılarında dirsek, fittings, T parçası gibi aynı mamul bakırdan üretilmiş malzemeler kullanılması ve gümüş-bakır-fosfor gibi sert lehim alaşımı kullanılarak, inert gaz akışı altında birleştirilmesi, HTM 0201 'de belirtilen aralıklarla pirinç, bronz veya plastik esaslı malzemelerden yapılmış kelepçeler ile kelepçelenmesi, montaj malzemesi dahil, iş yerinde temini ve montajı.

Dış çapı
d(mm)

Et kalınlıkları
e(mm)www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.660.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.