

## 25.450.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.450.1112 (251-112)

**Tanımı** 25.000 m<sup>3</sup>/h'lık, Toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	8220,00	404,00	202,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	3300,00	157,00	78,50
2022-1	19200,00	787,50	393,75
2023-2	89187,50	2562,50	1281,25
2013	3000,00	142,00	71,00
2017	3880,00	236,00	118,00
2015	3480,00	175,00	87,50
2021	10270,00	493,00	246,50
2018	4580,00	271,00	135,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	6350,00	343,00	171,50
2007	0,00	0,00	0,00
2024	124842,50	4230,00	2115,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	41295,00	787,50	393,75
2022-3	41531,25	1023,75	511,88
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	63460,00	1585,00	792,50
2016	3860,00	219,00	109,50
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.450.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (Ölçü: Adet, İhzarat: %60). (TSE kalite belgesi).

Statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, aksi projede belirtilmediği takdirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı vantilatörün; iş yerinde temin edilmesi, yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibil ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, daha sonra görülen kısımların istenilen renkte sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisatı, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.450.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.