

## 25.450.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.450.1116 (251-116)

**Tanımı** 60.000 m<sup>3</sup>/h'lık, Toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	105466,25	2591,25	1295,63
2022-2	69212,50	1287,50	643,75
2022-3	69598,75	1673,75	836,88
2007	0,00	0,00	0,00
2013	6090,00	238,00	119,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	10650,00	568,00	284,00
2022-1	32162,50	1287,50	643,75
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	6930,00	291,00	145,50
2017	6970,00	392,00	196,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	7690,00	449,00	224,50
2021	17210,00	815,00	407,50
2016	7670,00	364,00	182,00
2020	13780,00	668,00	334,00
2023-2	148212,50	4187,50	2093,75
2014	6580,00	262,00	131,00

## 25.450.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPIRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (Ölçü: Adet, İhzarat: %60). (TSE kalite belgesi).

Statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, aksi projede belirtilmediği takdirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı vantilatörün; iş yerinde temin edilmesi, yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibil ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, daha sonra görülen kısımların istenilen renkte sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisatı, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.450.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.